



COMUNE DI GENOVA
Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti
Settore Sportello Unico dell'Edilizia
Ispettorato Centro

RELAZIONE DI ACCERTAMENTI

OGGETTO: S.C.I.A. n° 7923 del 01/08/2016 - sistemazione di area in Via delle Gavette 61

I lavori relativi alla segnalazione certificata di cui sopra risultano in gran parte ultimati.

In oggi restano da eseguire un cordolo di contenimento, alcune opere di finitura lungo la rampa di accesso al fondo agricolo e la ricostruzione di alcuni tratti di muri a secco crollati, situati immediatamente a monte dell'area in questione che al momento è ancora delimitata lungo il perimetro stradale da recinzione di cantiere.

Al contempo si evidenzia che nel corso della verifica sono state riscontrate alcune difformità apportate in corso d'opera, consistenti nella minore altezza dei muri di sostegno, in lievi rettifiche all'andamento degli stessi con riduzione della loro scarpa nonchè nella diversa collocazione e forma della vasca di raccolta delle acque.

Inoltre sono state rilevate incongruenze tra le quote del terreno e le altezze dei muri indicate negli elaborati grafici di progetto depositati in atti.

Tali difformità ed incongruenze possono tuttavia essere legittimate in fase di fine lavori mediante la presentazione della variante finale prevista dall'art. 25 - 2° comma - della L.R. n°16/08.

L'ISPETTORE DI ZONA
(Geom. Daniele Arrigoni)

Ge, 22/03/2017



