



PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

- 1) LA RETE SCARICHI SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CON INNESTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE DI TENUTA O PEAD CON GIUNZIONI SALDATE
- 2) GLI SCARICHI DELLE APPARECCHIATURE SARANNO DI NORMA A PARETE
- 3) I COLLETTORI SUB ORIZZONTALI SARANNO POSATI SOTTOPAVIMENTO GARANTENDO UNA PENDENZA DI ALMENO 1%; QUALORA CIO' NON FOSSE POSSIBILE TALI COLLETTORI SARANNO POSATI SOTTOTRAVE AL PIANO INFERIORE PROVVEDENDO AD UN ADEGUATO ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE LINEE
- 4) A PIEDE COLONNA DOVRA' ESSERE PREVISTO UN RACCORDO PER ISPEZIONE E PULIZIA
- 5) LE PILETTE A PAVIMENTO, SE PRESENTI, SARANNO DI TIPO AD ALTEZZA REGOLABILE TIPO GEBERIT VARIMO
- 6) I DIAMETRI DI ALLACCIO ALLE SINGOLE UTENZE SARANNO I SEGUENTI
LAVABI - BIDET: SCARICHI 40 mm - ACQUA MIN. 10 mm
VASI: SCARICHI 110 mm - ACQUA MIN 20 mm
DOCCE-VASCHE DA BAGNO: SCARICHI 65 mm - ACQUA MIN. 15 mm
- 7) TUTTI GLI SCARICHI DEVONO ESSERE SIFONATI
- 8) AL PIEDE DI CIASCUNA COLONNA DI SCARICO DOVRA' ESSERE INSTALLATO RACCORDO PROVVISIO DI SIFONE E TAPPO DI ISPEZIONE

NOTA: IL PRESENTE LAYOUT E' DA INTENDERSI VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI E POTREBBE NON RICOMPREDERE EVENTUALI VARIANTI ARCHITETTONICHE.

LEGENDA

	Pozzetto di ispezione
	Pozzetto di ispezione sifonato
	Unità di scarico acque reflue (Secondo UNI 12056-2)
	Portata acque reflue (Secondo UNI 12056-2)
	Percorso tubazione di scarico acque nere
	Percorso tubazione di sfiato acque nere
	Doccia - tubo scarico DN50
	Lavabo - tubo scarico DN 40
	Vaso con cassetta - tubo scarico DN 110
	Bidet - tubo scarico DN 40
	Lavello cucina - tubo scarico DN 50
	Lavatrice / Lavastoviglie - tubo scarico DN 50
	Identificativo colonna di scarico acque nere
	Limite di fornitura impianto (compresi allacci a reti esistenti, eventuali scassi e relativi ripristini)



comune di genova

riqualificazione in vico coccagna 3



committente:
a.r.t.e. genova
via bernardo castello 3 - 16121 Genova

r.u.p. ing. christian corradi
t +39 010 53 90 298
f +39 010 53 90 318
corradi.arte@gmail.com

progettazione architettonica:
una2 architetti associati
vico delle mele 6/3 16123 Genova, tel 010 2543210, fax 010 2543138
info@una2.net, www.una2.net

progettazione strutturale:
martignone associati, ingg. f. martignone, l. molisani
via palestro 25/3 16122 Genova, tel 39 010 876287, fax 010 4042244
studio@martignoneassociati.it

progettazione impiantistica:
CVD PROGETTI S.r.l. - PROGETTAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA PER IMPIANTI TECNICI
Residence Savoia & Savoia - Via Eros da Ros, 8 - 16167 Genova - C.F. e P.IVA 01865190993 Tel./Fax 010 3291563 studio@cvdprogetti.it



PINQuA
Programma Innovativo Nazionale
per la Qualità dell'Abitare

Proposta ID 500
Comune di Genova
Caruggi - Ambito del Centro
Storico di Genova e aree limitrofe

Intervento ID 2351
ARTE Genova

fase **definitivo impianti**

elaborato **impianti meccanici - scarichi fognari
planimetrie piani: terra, 1, 2, 3, 4**

scala **1:50**

data **marzo 2023**

nome file 2259-D.IM.01-0 codice numero tavola **D.IM.01**

rev.	data	verificato	destinatario	oggetto revisione
A	03/23	una2	committente	prima emissione